

# MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE

odbor životního prostředí  
náměstí Svobody 2, 415 95 TEPLICE

Č.j.: MgMT/104504/2018/Po

Spis.zn.: MgMT/104504/2018/Po

Značka: OŽP/I-445, G-548/Po

Vyřizuje: Bc. Poštová, tel. 417 510 908

17. 12. 2018	STAR
DU PR - 3971/2018	L. G
0	

Teplice dne 14. prosince 2018

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### **Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63**

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **vydává účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je**

#### **Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice**

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

#### **stavební povolení**

na stavbu vodních děl – vodovodu a kanalizace na p.p.č. 774/1 a 774/3, v k.ú. Proboštov u Teplic, kraj Ústecký.

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok a odstranění výusti TP 63. Projekt řeší rekonstrukci kanalizace ve stávající trase (IO 01 – část stoky A, stoka A1), odstranění výusti (IO 02 – část stoky A), rekonstrukci vodovodu v nové trase (IO 03 – část řadu V1) a ve stávající trase (IO 04 – část řadu V1). Části IO 01 a IO 04 nejsou předmětem tohoto řízení.

#### **IO 02 Odstranění výusti TP 63 – nová trasa:**

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizační stoky A mezi šachtami Š2 a Š5. Dále se jedná o stoku A2 mezi šachtami Š3 a Š3a, která podchycuje stávající kanalizaci od zástavby v ul. Na Pěnkavce. Na stoku A budou přepojeny splaškové přípojky, které jsou v současné době napojeny do stávající kanalizace zakončené výustí TP 63 (přípojky nejsou předmětem řízení). Stávající kanalizace zakončená výustí tak bude nadále sloužit jen jako dešťová.

Stoka A – dl. 105,0 m, kamenina tř. 160 DN 300, 3 nové revizní šachty, stoka A2 – PP hladké DN10 DN250 – 10,12 m, 1 nová revizní šachta.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do lože ze zahliněného štěrkopísku tl. 0,15 m (kameninové potrubí) a lože tl. 0,10 m (PP potrubí). Potrubí bude ukládáno do otevřeného zapaženého výkopu.

Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno ve stávající šachtě Š1 umístěné v místní komunikaci u objektu č.p. 328.

#### **IO 03 Rekonstrukce vodovodu – nová trasa:**

Jedná se rekonstrukci stávajícího vodovodu vymístěním ze stávající trasy v hustě zasilovaném chodníku. Nová trasa bude vedena v souběhu s navrhovanou kanalizací A a A1.

Řad V1 – dl. 214,7 m, PEHD PE100-RC d90, 1 sekční šoupě, 1 hydrant. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC d110 v místě stávajícího podzemního hydrantu před objektem č.p. 292. Na konci bude napojen na stávající vodovodní řad PVC d90 u napojení ul. Březový háj.

Vodovodní potrubí bude ukládáno do lože ze zahliněného štěrkopísku tl. 0,1 m a do otevřeného zapaženého výkopu.

Přípojky nejsou dle ust. § 55 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vodním dílem, a proto zdejší vodoprávní úřad není příslušný k vydání stavebního povolení.

Orientační souřadnice (x/y): 973353/774595, 973368/774401

### **Účel povolené stavby vodního díla:**

Zásobování obyvatel pitnou vodou, likvidace splaškových vod.

### **Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „TP 031 027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63“ ověřené vodoprávním úřadem; projektovou dokumentaci vodních děl vypracovaly Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, ČKAIT ing. Jitka Šaldová 0401477, č. zak. 10309\_S01, červen 2018. Případné změny **nesmějí** být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“. Štítek bude ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
3. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby oprávněnou osobou. Zároveň zajistí pro potřeby stavby odběrná místa potřebných energií pro stavbu se správci dotčených sítí.
4. Před zahájením stavby zajistí stavbyvedoucí polohové a výškové vytýčení inženýrských sítí u jejich správců a projedná podmínky realizace stavby.
5. Stavebník před zahájením stavby prokazatelně seznámí vlastníky pozemků a vlastníky či správce sítí s termínem výstavby a projedná s nimi lhůtu a způsob uvolnění pozemku pro výstavbu a rovněž stav a způsob zpětného převzetí pozemku. Se správci sítí pak projedná způsob ochrany vedení v jejich správě a rovněž podmínky provedení případných přeložek. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům. Tyto protokoly budou předloženy ke kolaudaci stavby. Ke kolaudaci stavby budou rovněž předložena vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek pro stavbu stanovených.
6. Po ukončení zemních prací budou přizváni ke kontrole kolizních míst před záhozem odpovědní pracovníci jednotlivých správců nebo majitelů dotčených inženýrských sítí.
7. Při křížení podzemních sítí je nutné dodržovat odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Každé poškození inženýrských sítí musí být okamžitě hlášeno jejich majitelům či správcům.
8. Stavbu bude provádět oprávněná organizace na základě výběrového řízení. Vybraný zhotovitel (stavební podnikatel) bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen do 15 dnů po ukončení výběrového řízení včetně doložení dokladů o oprávněnosti stavební firmy k provádění stavebních prací. Také bude stavebnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby.
9. Vodoprávní úřad bude přizván k provedení tlakových zkoušek a zkoušek vodotěsnosti, termín zkoušek bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen telefonicky nebo e-mailem nejméně 3 dny přede dnem konání.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **ČEZ Distribuce, a.s.** ze dne 5.2.2018 a 12.9.2018 pro činnosti v prostoru, kde se nachází podzemní vedení VN a NN a jejich ochranná pásma (UU102645/DUVN102904, UU102644/DUVN102903, UU102734/DUVN102995 a kabely NN Proboštov) a nadzemní vedení NN.
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Telco Pro Services, a.s.** ze dne 26.1.2018 a 20.3.2018 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich komunikační zařízení a jeho ochranné pásmo (podzemní síť).
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **GridServices, s.r.o.** ze dne 26.1.2018 a 27.2.2018 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich plynárenské zařízení (NTL plynovody a přípojky).
13. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 26.1.2018 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich síť elektronických komunikací a její ochranné pásmo.
14. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **SČVK, a.s.** ze dne 29.1.2018 a 13.8.2018 pro činnosti v prostoru, kde se nachází jejich kanalizace DN<500, kanalizace DN>=500, vodovodní řad DN<500 a jejich ochranná pásma.
15. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření **Obce Proboštov** ze dne 6.2.2018: Finální povrch v celé šíři vozovky a chodníky budou uvedeny do původního stavu.
16. Bude dodržena podmínka uvedená ve vyjádření **Obce Proboštov** ze dne 15.2.2017:
17. Vyžadují před započatím veškerých výkopových prací přesné vytýčení kabelů VO. V místech kabelových tras požadují provádět výkopové práce ručně. V případě obnažení kabelů provedou před záhozem kontrolu a zápis do stavebního deníku. Dojde-li k poškození kabelu či jiného zařízení VO, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat správce. Za případné poškození zařízení VO je odpovědný zhotovitel.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření **Marius Pedersen, a.s.** ze dne 2.3.2018: Vyžadují před započatím veškerých výkopových prací přesné vytýčení kabelů VO. V místech kabelových tras požadují provádět výkopové práce ručně. V případě obnažení kabelů provedou před záhozem kontrolu a zápis do stavebního deníku. Dojde-li k poškození kabelu či jiného zařízení VO, je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat správce. Za případné poškození zařízení VO je odpovědný zhotovitel.
19. Stavebník odpovídá za škody vzniklé výstavbou v rozsahu stanoveném obecnými právními předpisy.
20. Po dokončení stavby stavebník uvede stavbou dotčené pozemky do původního nebo dohodnutého stavu a protokolárně je předá vlastníkům, spoluvlastníkům, uživatelům či správcům.

21. Stavba bude provedena v termínu do 12/2020.
22. Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu.

### O d ů v o d n ě n í

Dne 24.9.2018 obdržel Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad žádost, kterou podalo Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v zastoupení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice o stavební povolení k výše uvedeným vodním dílům. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení dopisem pod č.j. MgMT/116854/2018/Po, spis. zn. MgMT/104504/2018/Po, zn. OŽP/I-445, G-548/Po ze dne 2.11.2018 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění změn a doplňků upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů následujících po dni doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska s tím, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Žádost o povolení stavby byla doložena projektovou dokumentací vodních děl, kterou vypracovaly Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, ČKAIT ing. Jitka Šaldová 0401477, č. zak. 10309\_S01, červen 2018, a těmito doklady:

- kopie dokladu o zaplacení správního poplatku ze dne 8.12.2017 (bankovní převod)
- plná moc k zastupování
- územní rozhodnutí vydané ObÚ Proboštov – stavebním odborem dne 7.6.2018, zn. ST 893-1/2018/113/KJ
- souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný ObÚ Proboštov – stavebním odborem dne 10.8.2018, zn. ST 592/2018/ŠR
- souhrnné stanovisko MgMT – OŽP ze dne 26.2.2018, zn. MgMT OŽP 012080/2018/VT-24/Kol
- vyjádření MgMT – odboru dopravy ze dne 32.2.2018, č.j. OD/012074/18/Ro/Stan
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (zásah do VKP) ze dne 5.3.2018, č.j. MGMT/023841/2018
- závazné stanovisko MgMT – OŽP (odpady) ze dne 21.3.2018, zn. MgMT – OŽP 027432/2018/ZS-57/Lou
- závazné stanovisko MgMT – ÚPSŘ (územní plánování) ze dne 8.8.2018, č.j. MgMT/085293/2018
- vyjádření Obce Proboštov ze dne 6.2.2018, zn. OUPR-307/2018
- rozhodnutí o umístění inž. sítě vydané Obcí Proboštov dne 13.2.2018, č.j. OUPR-376/2018/26/KJ
- zásady při zásahu pozemních komunikací vydané Obcí Proboštov dne 16.3.2015, zn. 3133/2013-SÚ-JK
- vyjádření NPÚ ze dne 6.2.2018, č.j. MPU-351/8781/2018
- vyjádření KHS Ústeckého kraje ze dne 8.2.2018, č.j. KHSUL 6771/2018
- vyjádření HZS Ústeckého kraje ze dne 9.2.2018, č.j. HSUL-912-2/TP-2018
- vyjádření OBÚ ze dne 6.2.2018, č.j. SBS 03145/2018/OBÚ-04/1
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 27.2.2018, zn. POH/05248/2018-2/037200
- vyjádření KÚ ÚK – OŽPZ ze dne 19.2.2018, č.j. 714/ZPZ/2018
- vyjádření České geologické služby ze dne 26.2.2018, zn. CGS600/18/682/155
- závazné stanovisko MZ – ČILZ ze dne 6.3.2018, č.j. MZDR 4589/2018-2/OIS-ČIL-R
- vyjádření ÚZSVM ze dne 9.2.2018, č.j. UZSVM/UTP/803/2018-UTPM
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (existence sítě) ze dne 5.2.2018, zn. 1096837982
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (k řízení) ze dne 12.9.2018, č. 0100985372
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. (existence sítě) ze dne 26.1.2018, zn. 0200702639
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. (k řízení) ze dne 20.3.2018
- vyjádření GridServices, s.r.o. (ÚR + SP) ze dne 27.2.2018, zn. 5001659822
- vyjádření CETIN (řízení) ze dne 26.1.2020, č.j. 521883/18
- vyjádření SČVK, a.s. (existence sítě) ze dne 29.1.2018, zn. SCVKZAD15167
- vyjádření SČVK, a.s. (k řízení) ze dne 13.8.2018, zn. O18610206218/ÚTPČMO/Hw
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 26.1.2018, zn. E03602/18
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.1.2018, zn. 180126-093868519
- vyjádření ČEZ Teplárenská, a.s. ze dne 27.8.2018, č.j. 134/18/2018
- vyjádření České radiokomunikace a.s. ze dne 6.3.2018, zn. UPTS/OS/189387/2018
- vyjádření Marius Pedersen ze dne 2.3.2018, č.j. 1312 18 MP
- vyjádření Obce Proboštov (VO) ze dne 15.2.2017, zn. OUPR-105/2017
- vyjádření UNI Promotion s.r.o. ze dne 28.2.2018, zn. 133401502
- srovnávací sestavení parcel pozemkového katastru ze dne 7.2.2017
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě ze dne 28.8.2018
- smlouva o spolupráci ze dne 28.8.2018
- souhlasy vlastníků (J. Michalíček, M. Michalíček) ze dne 12.9.2018

Dále vodoprávní úřad obdržel:

- vyjádření NPÚ, územní odb. prac. Ústí nad Labem ze dne 7.11.2018, č.j. NPU-851/87112/2018
- vyjádření OBÚ ze dne 21.11.2018, č.j. SBS 34759/2018/OBÚ-04/1

#### Hlavní údaje stavby:

Název: Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63  
Kat. území: k.ú. Proboštov u Teplic, p.p.č. 774/1 a 774/3  
Stavebník: Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Projektant: Teplické projekty, s.r.o., Školní 467/14, 415 01 Teplice, ČKAIT ing. Jitka Šaldová 0401477, č. zak. 10309\_S01, červen 2018  
Termín dokončení: 12/2020

#### Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok a odstranění výusti TP 63. Projekt řeší rekonstrukci kanalizace ve stávající trase (IO 01 – část stoky A, stoka A1), odstranění výusti (IO 02 – část stoky A), rekonstrukci vodovodu v nové trase (IO 03 – část řadu V1) a ve stávající trase (IO 04 – část řadu V1). Části IO 01 a IO 04 nejsou předmětem tohoto řízení.

##### IO 02 Odstranění výusti TP 63 – nová trasa:

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizační stoky A mezi šachtami Š2 a Š5. Dále se jedná o stoku A2 mezi šachtami Š3 a Š3a, která podchycuje stávající kanalizaci od zástavby v ul. Na Pěnkavce. Na stoku A budou přepojeny splaškové přípojky, které jsou v současné době napojeny do stávající kanalizace zakončené výustí TP 63 (přípojky nejsou předmětem řízení). Stávající kanalizace zakončená výustí tak bude nadále sloužit jen jako dešťová.

Stoka A – dl. 105,0 m, kamenina tř. 160 DN 300, 3 nové revizní šachty, stoka A2 – PP hladké DN10 DN250 – 10,12 m, 1 nová revizní šachta.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do lože ze zahliněného šterkopísku tl. 0,15 m (kameninové potrubí) a lože tl. 0,10 m (PP potrubí). Potrubí bude ukládáno do otevřeného zapaženého výkopu.

Napojení na stávající kanalizaci bude provedeno ve stávající šachtě Š1 umístěné v místní komunikaci u objektu č.p. 328.

##### IO 03 Rekonstrukce vodovodu – nová trasa:

Jedná se rekonstrukci stávajícího vodovodu vyměněním ze stávající trasy v hustě zasilovaném chodníku. Nová trasa bude vedena v souběhu s navrhovanou kanalizací A a A1.

Řad V1 – dl. 214,7 m, PEHD PE100-RC d90, 1 sekční šoupě, 1 hydrant. Řad bude napojen na stávající vodovodní řad PVC d110 v místě stávajícího podzemního hydrantu před objektem č.p. 292. Na konci bude napojen na stávající vodovodní řad PVC d90 u napojení ul. Březový háj.

Vodovodní potrubí bude ukládáno do lože ze zahliněného šterkopísku tl. 0,1 m a do otevřeného zapaženého výkopu.

Přípojky nejsou dle ust. § 55 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) vodním dílem, a proto zdejší vodoprávní úřad není příslušný k vydání stavebního povolení.

#### Účastníci řízení:

1. Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
2. Účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu  
Obec Proboštov, ČEZ Distribuce, a.s., Česká komunikační infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Telco Pro Services, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., SČVK, a.s., Marius Pedersen a.s., Povodí Ohře, s.p., ÚZSVM, vlastníci sousedních pozemků (k.ú. Proboštov u Teplic – p.č. 1031/1, 774/5, 773, st. 328, 770, 769/1, st. 766, st. 763/1, st. 760/1, st. 757, st. 754, st. 751, st. 748/1, 787/22, 784/2, 783/1, 782/1, 781/1, 780/16, 780/12, 780/13, 778/1, 776, 774/2)

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníky řízení nebyly vzneseny žádné návrhy ani námítky.

Dne 9.11.2018 obdržel vodoprávní úřad vyjádření NPÚ – územní odb. prac. Ústí nad Labem ze dne 7.11.2018, č.j. NPU-851/87112/2018, že navržená stavba je z hlediska památkové péče akceptovatelná bez podmínek.

Dne 23.11.2018 obdržel vodoprávní úřad vyjádření OBÚ ze dne 21.11.2018, č.j. SBS 34759/2018/OBÚ-04/1 s odkazem na vyjádření OBÚ č.j. SBS 12893/2018/OBÚ-04/1 ze dne 16.5.2018 k územnímu řízení.

### **Upozornění:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Ostatní požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů nejsou uvedeny do výroku rozhodnutí, neboť vycházejí z obecně závazných právních předpisů a stavebník je povinen je dodržovat. Jedná se zejména o:

- předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády 591/2006 Sb., o ochraně zdraví osob na staveništi
- dodržení základních technických požadavků pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla
- upozornění uvedená v souhrnném stanovisku MgMT – OŽP ze dne 26.2.2018
- podmínky uvedené v územním rozhodnutí a v ostatních rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů

Stavba může být užívána pouze na základě platného kolaudačního souhlasu dle ust. § 119 - § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Žádost o kolaudační souhlas bude obsahovat náležitosti dané vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a vyhláškou 526/2006 Sb., zejména budou doloženy tyto doklady:

- Projektová dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby včetně geodetické části
- Popis a zdůvodnění provedených odchylek
- Zaměření a zakres skutečného provedení stavby v katastrální mapě
- Stavební deník
- Vytyčovací protokoly inženýrských sítí
- Doklad o dokončení stavebních prací vč. zkoušky těsnosti vodovodu dle ČSN 75 54 01
- Doklady o provedení tlakových zkoušek a zkoušek vodotěsnosti
- Doklady prohlašující shodu výrobků a materiálů použitých při stavbě
- Doklady prokazující vhodnost materiálů použitých při stavbě vodovodu dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2007 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, vyhovující hygienickým limitům pro pitnou vodu. Vzorek musí být odebrán z koncového bodu nově vybudovaného vodovodního řadu.
- Vyjádření správců dotčených sítí o dodržení podmínek
- Doklad o předání pozemků jejich vlastníkům, uživatelům či správcům
- Doklad o legální likvidaci odpadů vzniklých při realizaci stavby
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (KHS ÚK, HZS ÚK atd.)
- Doklad o dokončení stavebních prací
- Zápis stavbyvedoucího
- Zápis o předání a převzetí stavby
- Expertní list s vyjádřením archeologa

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, v průběhu řízení ověřil, že projektová dokumentace splňuje stanovené obecně technické požadavky na výstavbu a umožňuje její řádné posouzení z hlediska jejího provozního využití, a dále že výše uvedenou stavbou nedojde k ohrožení veřejných zájmů, zdraví a životního prostředí. V průběhu řízení nedošlo k uplatnění námitek účastníků řízení a ani dotčené orgány státní správy neuplatnily svá stanoviska, rozhodl vodoprávní úřad o povolení stavby za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.

### **Poučení**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ust. § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí. Odvolání se podá s potřebným počtem stejnopisů, tak aby jeden zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Teplice a Obecního úřadu Proboštov po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 17. 12. 2018

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

„otisk úředního razítka“  
**OBEC PROBOŠTOV**  
 Náměstí Svobody 700  
 417 12 Proboštov  
 IČ: 00266566 DIČ: CZ00266566

oprávněná úřední osoba  
**Bc. Jitka Poštová os. č. 2338**  
 odborný pracovník OŽP

Ing. Dagmar Teuschelová  
 vedoucí OŽP  
 v z. Jarmila Jurčíková

*Kubínková*  
 č.3

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byl vyměřen dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka č. 18. Byl zaplacen bankovním převodem dne 5.11.2018.

**Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):**

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

**Obdrží účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):**

1. Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice v zastoupení Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
2. Obec Proboštov, Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
4. Česká komunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
5. GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
6. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3
7. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4
8. SČVK, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
9. Marius Pedersen a.s., Úprkova 3120, 415 01 Teplice
10. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
11. ÚZSVM, úz. prac. Ústí nad Labem, Husitská 2, 415 02 Teplice

**Doručí se účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšením:**

12. Vlastníci sousedních pozemků: k.ú. Proboštov u Teplic – p.č. 1031/1, 774/5, 773, st. 328, 770, 769/1, st. 766, st. 763/1, st. 760/1, st. 757, st. 754, st. 751, st. 748/1, 787/22, 784/2, 783/1, 782/1, 781/1, 780/16, 780/12, 780/13, 778/1, 776, 774/2

**Dále obdrží:**

13. Magistrát města Teplice – odbor pro styk s veřejností
14. Obecní úřad Proboštov – vývěska

**Dále obdrží dotčené orgány státní správy:**

15. Obecní úřad Proboštov – stavební odbor, nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov
16. Magistrát města Teplice, ÚPSŘ (památková péče), nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
17. Krajský úřad ústeckého kraje – OŽPZ, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
18. KHS Ústeckého kraje, Moskevská 15, P.O.BOX 78, 400 01 Ústí nad Labem
19. HZS Ústeckého kraje, územní pracoviště Teplice, Riegrova 1898, 415 01 Teplice
20. Ministerstvo zdravotnictví – ČILZ, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
21. Ministerstvo obrany ČR – OOÚZ Praha, sekce ekonomická a majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
22. Obvodní báňský úřad, U města Chersonu 1429/7, 434 61 Most
23. Česká geologická služba, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

**Na vědomí:**

24. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, Žižkova 835, 434 01 Most
25. Národní památkový ústav, územní odb. prac. Ústí nad Labem, Podmokelská 1/15, Ústí nad Labem